

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Systèmes de traitement des joints entre plaques des ouvrages de cloisons/plafonds

(QB06) / System for the treatment of joints between panels in wall/ceiling structures

N° 392-68-13-1305



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name**PLADUR GYPSUM S.A.U.**CTRA DE ANDALUCIA, KM. 30, 200  
28343 VALDEMORO  
EspagneSite(s)  
Site(s)

Espagne - 28343 VALDEMORO - 68

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation  
Name**PLADUR® JF - Bande à joint Pladur®**Conformité  
Conformity

Avec un niveau de performance plus exigeant que la norme NF EN 13963 (en usage courant) selon le NF DTU 25.41 et NF DTU 25.42.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 392-68-13-1305 du 11/09/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 391-68-13-1305

Décision d'admission initiale 321-68-1305 du 29/11/2013

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 19/11/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France  
Done atDate de décision : 11/09/2025  
Decision date

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON


  
ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
www.cofrac.fr  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Systèmes de traitement des joints entre plaques des ouvrages de cloisons/plafonds (QB06) / System for the treatment of joints between panels in wall/ceiling structures

N° 392-68-13-1305

Publié le / Issued on: 11/09/2025



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Enduit de traitement de joint et bande(s) associée(s) / Joint treatment plaster

A. Enduit mixte / Dual-purpose compound

Normes / Standards: NF EN 13963

Référence commerciale / Commercial ref.: Pladur® JF

Type d'enduit / Coating type: 3A

Type de séchage / Drying type: à l'air / Air Drying

Présentation enduit / Presentation: Poudre / Powder

Ouvrage cloison/plafond en plaques / Board partition/ceiling: Plâtre / Plaster

Plaque relevant de la norme / Plasterboard acc. standard: Plaque de plâtre NF EN 520+A1 / Plasterboard NF EN 520+A1

Type de plaque / Plasterboard type: A,F,I

Forme des bords / Edge shape: BA, BB, BD

Mode de pose de l'enduit / Coating use condition: Avec bande à joint / With joint tape

Conditionnement enduit / Packaging: Sac / Bag

Efficacité du collage de la bande $\geq 1000$ g	Résistance à la fissuration	Résistance en flexion à l'état sec charge de rupture $\geq 30$ daN
Tape bonding efficiency $\geq 1000$ g	Cracking	Flexural strength (dry condition), breaking load $\geq 30$ daN
Conforme	Pas de fissuration pour une épaisseur $\leq$ à 1.5 mm	Charge rupture $\geq 30$ daN

Enduit de traitement de joint et bande(s) associée(s) / Joint treatment plaster

B. Bande à joint papier associée / Associated paper tape

Référence commerciale	Identification bande	Composition bande
Commercial ref.	Tape Identification	Tape composition
Bande à joint Pladur®	marquage logo Pladur®	Papier

le futur en construction